

Tisztelt Hatóság!

A Vásárosnamény szennyvíztisztító telepen fennálló helyzetről az alábbi tájékoztatást adjuk.

2020.08.09.-i állapot.

A nem megfelelő minőségű iszap elvétel az utóülepítőből, illetve az oxidációs árokból folyamatosan történik napi 12 órában. Napi 4-5 konténer.



Folyamatosan szállítjuk 3 db szennyvízszállító gépjárművel az oltóiszapot, ami az osztott műtárgyba és az oxidációs árokba kerül elhelyezésre a mihamarabbi problémamentes üzemelés érdekében. Az elmúlt napokban összesen 725m³ oltóiszap került átszállításra a Vásárosnamény szennyvíztisztító telepre.



A beüzemelt ROTH fűvóval a levegőztetett terek oldott oxigén igényét el tudjuk látni. Jelen állapotban az osztott műtárgy belevegőztetett részén stabilan tudjuk tartani a 3.2 mg/l oldott oxigén szintet.



Az elfolyó tisztított szennyvíz színe a Parschall csatornában tisztult, az iszap elúszás mérséklődött, látványos javulás észlelhető.



A Tisza folyóba lévő bevezetésnél mérséklődik a fekete színű elúszás, és enyhe habzás tapasztalható. A habzás kb.: 3 méter után teljesen megszűnik, viszont a fekete sáv az elmúlt napokhoz képest szinte teljesen megszűnt.



2020.08.09.-i állapot

2020.08.08.-i állapot

A befogadóba keletkezett felhabzást napi szinten többször ellenőrizzük és az eltávolításáról folyamatosan gépi, illetve kézi erővel gondoskodunk.

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy jelentésünket, megtett intézkedéseinkről szóló tájékoztatásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Kantár József
Keleti Régió Főmérnök
Tel.: (70) 3-193-191
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.