

Tisztelt Hatóság!

A Vásárosnamény szennyvíztisztító telepen fennálló helyzetről az alábbi tájékoztatást adjuk.

2020.08.10.-i állapot.

A nem megfelelő minőségű iszap elvétel az utóülepítőből, illetve az oxidációs árokból folyamatosan történik napi 12 órában. Napi 4-5 konténer.



Folyamatosan szállítjuk 3 db szennyvízszállító gépjárművel az oltóiszapot, ami az osztott műtárgyba és az oxidációs árokba kerül elhelyezésre a mihamarabbi problémamentes üzemelés érdekében.



Beüzemelésre került még egy tartalék ROTH fűvő.

Jelen állapotban az osztott műtárgy belevegőztetett részén stabilan tudjuk tartani a 3.2 mg/l oldott oxigén szintet.

A beépített légfűvők és levegőztető elemek üzemszerűen működnek.



Az elfolyó tisztított szennyvíz a Parschall csatornában tisztult, az iszap elúszás mérséklődött, látványos javulás észlelhető.



2020.08.10.-i tisztított szennyvíz minta



MEO labor napi szinten mintavételezi az érkező nyers és a tisztított szennyvíz minőségét. A mai napon a szennyvízelvezető hálózatról Vásárosnamény Ifjúság úti átemelő, Ifjúság út és Nyíregyházi utca kereszteződés, és a Tesco és Szilva fürdő átemelőből, illetve a Nagyvarsány Szabadság tanya átemelőből kontrolmintákat vettünk, a szennyvíztisztító telepre beérkező nyers szennyvíz toxikusságát vagy fertőzöttségének forrásának nyomát keresve. Mintázva lett még a Tisza befogadó, illetve a Ludényostói csatorna bevezetés.

A Tisza folyóba lévő bevezetésnél a habzás kb.: 3 méter után teljesen megszűnik, viszont a fekete iszap elúszás teljesen megszűnt.



2020.08.08.-i állapot



2020.08.09.-i állapot



2020.08.10.-i állapot

A befogadóba keletkezett felhabzást napi szinten többször ellenőrizzük és az eltávolításáról folyamatosan gépi, illetve kézi erővel gondoskodunk.

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy jelentésünket, megtett intézkedéseinkről szóló tájékoztatásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Kantár József  
Keleti Régió Főmérnök  
Tel.: (70) 3-193-191  
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.