

Tisztelt Hatóság!

A Vásárosnamény szennyvíztisztító telepen fennálló helyzetről az alábbi tájékoztatást adjuk.

2020.08.13.-i állapot.

Az osztott műtárgy levegőztetett részében a 30 perces mért ülepedés 420ml/l az oxidációs árokban pedig 450ml/l. Az iszap színe kezd átváltani barna színbe, ami a javulás jeleit mutatja. A fölősiszap elvételt napi 2 konténerre csökkentettük. Az oltóiszap beszállítását szüneteltetjük.



Jelen állapotban az osztott műtárgy belevegőztetett részén stabilan tudjuk tartani a 3.2 mg/l oldott oxigén szintet. A beépített légfűvők és levegőztető elemek üzemszerűen működnek.



A debreceni akkreditált labor a mai nap mintát vett az érkező nyers és a tisztított szennyvíz Parschall csatorna Ludényostói csatorna, illetve a Tisza bevezetésénél.

A Tisza folyóba lévő bevezetésnél a habzás és a fekete iszap elúszás teljesen megszűnt.



2020.08.08.-i állapot

2020.08.09.-i állapot



2020.08.10.-i állapot



2020.08.11.-i állapot



2020.08.12.-i állapot



2020.08.13.-i állapot

A Morotva csatornában kiülepedett iszap eltávolítása a mai napon elkezdődött. A kotrási munkálatok folyamán valószínű, hogy ismét fekete színű elúszás lesz észlelhető a Tisza befogadónál.



A befogadóba keletkezett felhabzást napi szinten többször ellenőrizzük és az eltávolításáról folyamatosan gépi, illetve kézi erővel gondoskodunk.

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy jelentésünket, megtett intézkedéseinkről szóló tájékoztatásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Kantár József
Keleti Régió Főmérnök
Tel.: (70) 3-193-191
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.