

Tisztelt Hatóság!

A Vásárosnamény szennyvíztisztító telepen fennálló helyzetről az alábbi tájékoztatást adjuk.

2020.08.14.-i állapot.

Az osztott műtárgy levegőztetett részében a 30 perces mért ülepedés 420ml/l az oxidációs árokban pedig 450ml/l. Az iszap színe kezd átváltani barna színbe, ami a javulás jeleit mutatja. A fölősiszap elvételt napi 2 konténerre csökkentettük. Az oltóiszap beszállítását szüneteltetjük.

Jelen állapotban az osztott műtárgy belevegőztetett részén stabilan tudjuk tartani a 3.2 mg/l oldott oxigén szintet. A beépített légfúvók és levegőztető elemek üzemszerűen működnek.



A Parschall csatornában felhabzás nem tapasztalható. A Tisztított szennyvíz minősége láthatóan javul.

Akkreditált laborunk a mai napon is mintát vett a Morotva csatornából kitermelt üledékből több ponton.

MEO laborunk pedig a szennyvíztisztító telepre beérkező nyers szennyvízből, illetve a Parschall csatorna tisztított szennyvizéből vett kontrolmintát.

A Tisza folyóba lévő bevezetés.

A mai enyhe habzás a Morotva csatorna mederkotrásának hatása miatt tapasztalható.



2020.08.12.-i állapot



2020.08.13.-i állapot



2020.08.14.-i állapot

A Morotva csatornában kiülepedett iszap eltávolítása a mai napon befejeződött. A kotrási munkálatok folyamán fekete színű elúszás nem volt tapasztalható a Tisza befogadónál.



A befogadóba keletkezett felhabzást napi szinten többször ellenőrizzük és az eltávolításáról folyamatosan gépi, illetve kézi erővel gondoskodunk.

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy jelentésünket, megtett intézkedéseinkről szóló tájékoztatásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Kantár József
Keleti Régió Főmérnök
Tel.: (70) 3-193-191
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.